

Beispiel Dokumentation "Blitzschutzsystem" - Formular

von der Erstelfirma auszufüllen

gemäss SN SEV 4022:2008: Leitsätze der electrosuisse (SEV) "Blitzschutzsysteme" Ziffer 11.2


Gebäudeadresse <i>Mustergasse 15 2233 Testikon</i>	Eigentümer/ In <i>Familie Muster Mustergasse 15 2233 Testikon</i>	Objektart <i>Einfamilienhaus</i>	Vers. Nr. <i>07.01234</i>
--	---	--	-------------------------------------

Blitzschutzkasse <i>III</i>	Fangleitung Material und Dimension <i>CU blank; d = 6mm</i>	Fundamenterder Material und Dimension <i>Stahl, rund, blank 10 mm</i>
---------------------------------------	---	---

Ableitung Material und Dimension, auf Putz/Unterputz <i>CU blank, d = 6mm, auf Putz</i>	Tiefenerder Material und Dimension <i>1 TE CU-Seil 50 mm²</i>
---	--

Potenzialausgleich Material und Dimension <i>CU blank; d= 8mm</i>	Ringleitung Material und Dimension <i>CU 8mm</i>
---	--

Erdmessungen in Ohm durch die Errichterfirma 1 9 Ω 2 9 Ω 3 7 Ω 4 8 Ω 5 8 Ω 6 9 Ω 7 7 Ω 8 8 Ω



Ergänzungen, Bemerkungen

Erstelfirma: Stempel, Datum, Unterschrift	Beilagen (max. Format A3): <i>Foto: Armierungsanschluss</i> <i>Plan: Metallfassade</i>	Termine: Abnahmedatum Nachkontrolle
---	---	--

Bezugsquelle:



Amt für Feuerschutz des Kantons St. Gallen, Davidstrasse 37, 9001 St. Gallen, Tel: 058 229 70 30 oder unter www.gvasg.ch