

**Zonengerechte Erschliessung**

Für die zonengerechte Erschliessung werden folgende Richtwerte für den Wasserbedarf zur Brandbekämpfung festgelegt:

<b>Art der Überbauung</b>	<b>erforderliche Wassermenge bei <u>3 bar</u> Fließdruck l/min</b>	<b>erforderliche Löschreserve m<sup>3</sup></b>
einzelnes Wohnhaus, landwirtschaftliche Siedlung	1200	50*
Weiler mit offener Bauweise	1200	100*
Dorf mit offener Bauweise Wohnzone W1 und W2	1500	150
Dorf mit teilweise geschlossener Bauweise Wohnzone W3 und W4	1800	200
Dorf mit geschlossener Bauweise Zone für öffentliche Bauten städtische Quartiere	2100	250
Dorf mit Gewerbezone Wohn- Gewerbezone WG Kernzone K	2400	300
städtische Überbauung mit Gewerbebezonen Gewerbe- Industriezone GI	3000	350
Stadtgebiete mit Warenhäusern, Hotels, Theater, Spitäler Industriezonen ohne Sonderrisiken	4000	350 - 600
Stadtgebiete mit hoher Brandgefährdung wie Alt- stadt, Hochhäuser Industriezonen mit Sonderrisiken	4000 - 9000	600 - 1000

\*Löschwasserbehälter